


**ODPOWIEDŹ
NA INTERPELACJĘ/ZAPYTANIE RADNEGO**

Data i nr sesji:	Imię i nazwisko Radnego: Mariusz Samołyk	
Treść pytania - interpelacji: „Proszę o informację o możliwości ustanowienia dwóch przejść dla pieszych, według załączonego poniżej zdjęcia, do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy. UZASADNIENIE W godzinach porannych oraz popołudniowych kilkuset mieszkańców naszej gminy (dzieci wraz z opiekunami) uczęszcza tą trasą. Proszę o informację o kosztach koniecznych do poniesienia celem doprowadzenia stanu technicznego tego odcinka ul. Turkusowej (np. budowa chodnika, malowanie oznakowania poziomego, koszt oznakowania pionowego) do możliwości zmiany organizacji ruchu polegającej na ustanowieniu dwóch przejść dla pieszych. Zdając sobie sprawę, że ten odcinek drogi znajduje się we władaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim, pragnę oszacować koszt poprawy bezpieczeństwa na mieniu niebędącym w zarządzie Gminy Międzyzdroje.”		
Treść odpowiedzi: W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.10.2023 r. informuję, że przed wykonaniem przejść dla pieszych (przy ul. Jodłowej) na ul. Turkusowej w m. Wapnica należy w pierwszej kolejności wybudować odwodnienie przedmiotowej ulicy (tj. budowa systemu kanalizacji deszczowej), która sprawnie odprowadzi wody opadowe z jezdni i chodników. Brak kanalizacji deszczowej może przyczynić się do przelewania wody poprzez nowo wybudowany chodnik i zalewania sąsiednich posesji (likwidacja poboczy przyjmujących wody opadowe po wybudowaniu chodników). Aby wykonać przejścia dla pieszych na ul. Turkusowej, należy wybudować dwustronny chodnik o szerokość 2,00m (jest to minimalna szerokość wynikająca z warunków technicznych), przestawić istniejący słup elektroenergetyczny oraz z uwagi na zbyt małą szerokość poboczy gruntowych całą inwestycję należy przeprowadzić w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i dokonać podziału min. 2 działek. Szacunkowe koszty: • Chodnik dwustronny – około 25.000 zł/netto • Oznakowanie 6.000 zł/netto • Oświetlenie przejść dla pieszych – 13.000 zł/netto • Przesławienie słupa elektroenergetycznego – 15.000 zł/netto • Przesławienie szafki elektroenergetycznej – około 5.000 zł/netto • Koszt dokumentacji projektowej około 35.000 zł/netto Koszt nie uwzględnia odwodnienia ulicy.		
Data udzielenia odpowiedzi: 18 października 2023 r.	Odpowiedź przygotował:  mgr inż. Artur Widorowski	Otrzymują: 1. Interpelujący 2. Przewodniczący Rady 3. Sekretarz Miasta 4. a/a


Burmistrz
Mateusz Bobek